


30 LAT



CNBOP

CENTRUM NAUKOWO - BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ
im. Józefa Tuliszkowskiego

05 - 420 Józefów koło Otwocka
ulica Nadwiślńska 213

tel. (048 22) 789 31 16 - 19 centrala

fax (048 22) 789 31 48

tel. (048 22) 789 46 81 sekretariat

POŻ - PLISZKA
ul. Szczecińska 45
80-392 Gdańsk-Oliwa

Józefów, 15.11.2002 r.
Nr DC/0674/1622/*24K* /2001

Dotyczy: 1 kilogramowego urządzenia gaśniczego ze środkiem gaśniczym FE-36

W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 29.10.2002 r. uprzejmie informujemy, że 1 kilogramowe urządzenie gaśnicze ze środkiem gaśniczym FE-36 służące do miejscowego (dodatkowego) zabezpieczenia komputerów, serwerów, urządzeń telekomunikacyjnych, różnego rodzaju pomieszczeń, itp. nie musi posiadać certyfikatu zgodności wydawanego na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz. U. Nr 55, poz. 362).

Obowiązkowi certyfikacji podlegają natomiast stałe urządzenia gaśnicze spełniające postanowienia § 3 pkt. 12 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 92, poz. 460 i z 1995 r. Nr 102, poz. 507) i zainstalowane w obiektach określonych w § 2 ust. 1 powyższego rozporządzenia.

Z poważaniem

Kierownik Jednostki Certyfikującej Wyroby

st. bryg. mgr inż. *Zbigniew Sikorski*